

平成29年度5月補正予算について

北市民健康文化センターの多目的会議室及び障害者プールの天井の一部落下に伴う緊急修繕に要する経費を計上するもの

一般会計 総額 45,000千円

(以下単位は全て千円)

| 補正前 | 補正額 | 補正後 | 補正額の財源内訳 | |
|-------------|--------|-------------|----------|--------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 289,300,000 | 45,000 | 289,345,000 | 0 | 45,000 |

* 歳入予算

内 容

繰越金

45,000

前年度剰余金

* 歳出予算

北市民健康文化センター
施設管理運営費

45,000

北市民健康文化センターの多目的会議室及び障害者プールの天井の一部落下に伴う緊急修繕に要する経費

【市民協働推進課】

〔施設の概要〕

名称：市立北市民健康文化センター（LCA国際小学校北の丘センター）

所在地：緑区下九沢2071番地1

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地下1階地上3階

竣工：平成11年5月（開所から18年経過）

〔事故の概要〕

多目的会議室2の天井材一部剥落事案

- ・発生日：平成29年2月11日（土）
- ・原因：会議室上層部にある浴室配管ピットに結露水が溜まり天井材石膏ボードに染み込み、重量が増したことにより剥がれ落ちたもの（1.5m四方）
- ・対応策：会議室天井全面の張り替え（36㎡）、会議室上層部の浴室給水管の更新、換気設備の新設等（約14,000千円）

障害者プールの天井材一部剥落事案

- ・発生日：平成29年3月5日（日）
- ・原因：プールの水蒸気が天井材に染み込み、重量が増したことにより落下したもの（60cm四方）
- ・対応策：天井ボードを耐久性の強い材質とし、障害者プールの天井全面の張り替え（355㎡）、プール内の水蒸気抑制のため、換気ファンの追加設置等（約31,000千円）

〔改修期間〕

平成29年5月～9月（10月1日 供用開始予定）